

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS
par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu paredzētajai darbībai:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums	16.06.2021.
Paredzētās darbības nosaukums	330 kV gaisvadu elektrolīnijas LNr.524 Tume-Imanta trases paplašināšana no 13 metru uz 18 metru platumu Ķemeru nacionālā parka teritorijā.
Iesniedzējs	AS “Augstsprieguma tīkls” (reģ.Nr. 40003575567; jurid.adrese Dārzcima iela 86, Rīga, LV-1073; 67725240).
Paredzētās darbības norises vietas adrese	Zemes vienības ar kadastra apz. 90820050160, 90820060002, 90820060098, 90820060053, 90820060001, 90820060012, 90820060116, 90820060106, 90820060023, 90820050036, 90820130084, 90800050023, 80880010211, 80880010276, 80880010023, 80880010142, 90800040049, 90800050024, 80880010190, 90800050007, 80880010093, 13000241608, 90800050011, 90800050005, 80880010122, 90800050012, 90800050002, 80880020032. Smārdes pagasts, Engures novads; Slampes pagasts, Tukuma novads; Salas pagasts, Babītes novads; Jūrmalas pilsēta.
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā	Atrodas Ķemeru nacionālā parka teritorijā ainavu aizsardzības zonā, dabas lieguma zonā un neitrālajā zonā. Trase šķērso putnu sugai izveidotu mikroliegumu.
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā	Darbības vieta Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu neskar.
Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā	Elektrolīnija šķērso Valguma ezera, Slocenes upes, Skujupītes, Vēršupītes aizsargjoslas.
Informācija par paredzēto darbību	Projekta mērķis un uzdevums ir 330 kV gaisvadu elektrolīnijas trases paplašināšana no 13 metriem uz 18 metriem Ķemeru nacionālā parka teritorijā. Veicot trases paplašināšanu, būtiski tiks samazināti riski 330 kV gaisvadu elektrolīnijas nepārtrauktai darbībai. Darbi ir nepieciešami, jo 330 kV gaisvadu elektrolīnijas LNr.524 Ķemeru nacionālā parka teritorijā trase ir šaurāka par Aizsargjoslu likumā noteikto. Paplašinot trasi, tiks veikta atmežošana. Kopējā atmežojamā platība 53326 m ² , atmežojamā platība liegumos 12759 m ² . Trašu paplašināšanas darbi tiks organizēti, izmantojot traktortehniku un motorzāģus. Nozāģētā koksne pēc nekustamo īpašumu īpašnieku norādījumiem tiks sagarināta noteiktos garumos un, izmantojot traktortehniku, tiks nokrauta elektrolīnijas aizsargjoslas ārējā malā.

	Elektropārvades līnijas paplašināšana tiks veikta Ķemeru nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā (skars īpaši aizsargājamo biotopu <i>Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji</i>) un dabas lieguma zonā (skars īpaši aizsargājamus biotopus <i>Veci vai dabiski boreāli meži, Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži), Staignāju meži, Purvaini meži un Veci jaukti platlapju meži</i>). Putniem nozīmīgu teritoriju tuvumā trases paplašināšanas darbi netiks veikti laika periodā no 1. marta līdz 31. aprīlim.
--	--

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību var rakstiski iesniegt Kurzemes reģionālajā vides pārvaldē Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV – 3601, elektroniski kurzeme@vvd.gov.lv; Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski lielriga@vvd.gov.lv.